

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00787-25
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з 23 вересня 2025 до 22 вересня 2026
Term of validity is from

Продукція
Production

Компенсатори сильфонні з нержавіючої сталі(включно із захисним кожухом), компенсатори гумові (для гасіння вібраційних коливань) для систем холодного, гарячого водопостачання, опалення будинків та споруд та загально промислового використання (всього 12 позицій згідно з додатком)

8307

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ДСТУ EN 14917:2015 Компенсатори сильфонні металеві для застосування під тиском (EN 14917:2009+A1:2012, IDT) п. 9

Виробник (и)
Producer (s)

"Haci Ayvaz Endustriyel Mamuller Sanayive Ticaret", A.S., Ataturk Sanayi Bolgesiistasyon Mahallesi Mustafalnancaddesi 36, 34555 Hadimkoy, Istanbul (Туреччина)

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВ "АЙВАЗ УКРАЇНА", 03048, м. Київ, вул. Федора Ернста, буд. 3-Б, код ЄДРПОУ 39419021

Додаткова інформація
Additional information

Компенсатори сильфонні з нержавіючої сталі (включно із захисним кожухом), компенсатори гумові (для гасіння вібраційних коливань) для систем холодного, гарячого водопостачання, опалення будинків та споруд та загально промислового використання (всього 12 позицій згідно з додатком), що виготовляються серійно з 23 вересня 2025 до 22 вересня 2026 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів)

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»,
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі Протоколів випробувань № 147, № 148 від 24.09.2024 виданих Рівненська філія
On the grounds of Державного підприємства „Львівський науково - виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”, м. Рівне, вул. Замкова 31, висновку за аналізом документації № 711-Б/СА від 23 вересня 2025

Керівник органу
з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



Олександр ГУБЕРНАТОР

(підпис, ініціали, прізвище)(signature, initials, family name)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити за тел. +38073-77-321-77

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00787-25
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з **23 вересня 2025** до **22 вересня 2026**
Term of validity is from

Основні типорозміри компенсаторів:

1. Осьові компенсатори, DN 25-2600мм; робочим тиском PN 2.5-64 бар.
2. Бічні компенсатори, DN 25-2600мм; робочим тиском PN 2.5-64 бар.
3. Кутові компенсатори, DN 25-2300мм; робочим тиском PN 2.5-64 бар.
4. Компенсатори із зовнішнім тиском, DN 25-1500мм; робочим тиском PN 2.5-64 бар
5. Дилатаційні компенсатори з обмежувальним штоком, DN 25-1000мм; робочим тиском PN 2.5-64 бар.
6. Сейсмічні компенсатори з карданним штоком, DN 25-1000 мм; робочим тиском PN 2.5-64 бар.
7. Патрубкові компенсатори, DN 15-200 мм; робочим тиском PN 16 бар.
8. Компенсатори, що поглинають вібрацію з обмежувальним штоком, DN 25-1000 мм; робочим тиском PN 2.5-64 бар.
9. Компенсатори у оплітці, DN 25-250 мм; робочим тиском PN 16 бар.
10. Компенсатори U – подібні та V – подібні «Omega-flex», DN 15-200 мм; робочим тиском PN 16 бар.
11. Компенсатори гумові типу DKK-10, DN20-100 мм, робочим тиском PN 16 бар.
12. Компенсатори гумові типу LKA/LKG-10, DN32-600 мм, робочим тиском PN 16 бар.

Всього: 12 позицій.

Керівник органу
з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Олександр ГУБЕРНАТОР

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)

М.П./Stamp